

pH-Plus

Regulacja odczynu pH wody – przeznaczony do podwyższania wartości pH



pH-Plus służy do podwyższania wartości pH oraz a alkaliczności całkowitej wody w basenach kąpielowych. Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4.

pH-Plus jest produktem o wysokiej czystości chemicznej. Nie zanieczyszcza i nie powoduje zmętnienia wody. Jest szybko i całkowicie rozpuszczalny w wodzie i bardzo poręczny w użyciu.

Preparat zawiera węglan i dwuwęglan sodu i ma wygląd małych, białych i bezwonnych granulek.

Wielkość opakowania: 1 Kg / 5 Kg

Opakowanie zbiorcze 6szt. x 1 KG / 2szt. x 5 Kg

SPOSÓB UŻYCIA

Aby utrzymać wartość odczynu wody w najkorzystniejszym zakresie pH = 7,0 - 7,4 należy mierzyć tę wartość 1 – 2 razy w tygodniu za pomocą testera i w razie potrzeby wartość tę korygować. W celu obniżenia odczynu o 0,1 pH potrzeba 100 g pH-Plus na 10 m³ wody w basenie.

pH Plus należy dozować porcjami do wody w pobliżu dysz dopływowych lub w wielu miejscach basenu podczas pracy pompy obiegowej.

Preparatu nie należy dozować przed filtrem.

Po dozowaniu należy odczekać co najmniej 2 godziny i skontrolować wartość pH. W razie zbyt niskiego odczynu dozowanie należy powtórzyć.

W przypadku konieczności użycia dużej ilości preparatu należy dozować go małymi porcjami w wielu miejscach basenu, gdyż lokalne zwiększenie odczynu w wodzie może powodować wytrącanie się osadów wapnia, zwłaszcza przy twardej wodzie.

ZAGROŻENIA (H,P)

H319 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemniki lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczości: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

DYSTRYBUTOR

FUNAM sp. z o.o.

adres: ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław

tel. 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293

e-mail: baseny@funam.pl ,

strona www: www.maytronics.pl